[Nombre de programa : NuevoPrograma1]

[Nombre de sección : Sección1]

000000 (000000)
A200.11 — P_First_Cycle — Indicador de primer ciclo
MOV (021) | #0101 | D20
[OP1]
[OP2] <cD00020> c14 c23

000001 (000002)
A392.05 — I: 1.00

000002 (000004)
A392.06 — I: 1.01

000003 (000006)
CF114 — P_Off — Indicador de siempre OFF
I: 0.00 ↑
MOV (021) | &65 | W0
[OP1]
[OP2]

000004 (000009)
I: 0.00
MOV (021) | #41 | D10
[OP1]
[OP2] <cD00010> c14

000005 (000011)
I: 0.00 ↑
A392.05
@TXD (236) | D10 | D20 | &1
[OP1] <cD00010> c10
[OP2] <cD00020> c01 c23
[OP3]

CF003 — P_ER — Indicador de error de ejecución de instrucción (ER)
SET | W1.02

000006 (000018)
I: 0.02
RSET | W1.02

000007 (000020)
CF113 — P_On — Indicador de siempre ON
A392.06
@RXD (235) | D15 | D20 | &1
[OP1] <cD00015> c28 c32
[OP2] <cD00020> c01 c14
[OP3]

CF003 — P_ER — Indicador de error de ejecución de instrucción (ER)
SET | W1.02

000008 (000027)
CF113
CMP (020) | D15
[OP1]

P_On
Indicador de siempre ON

CF006
P_EQ
Indicador de igual que (EQ)

SET
Q: 100.00

&65

<cD00015>
c23 c32
[OP2]

000009
(000031)

CF113
P_On
Indicador de siempre ON

CMP
(020)
D15
&97

[OP1]
<cD00015>
c23 c28
[OP2]

CF006
P_EQ
Indicador de igual que (EQ)

RSET
Q: 100.00